



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kole

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w KŁODAWIE

Wpł. dnia 12 LIS. 2024 20...r.
L.dz. 11941.11.2024 zał. 5 pes. wod-ka

ON-HK.9020.1.72.2024

Koło, dnia 12.11.2024r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
62-650 Kłodawa, ul. Bierzwieńska 134

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572); art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757); § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych Nr W-1221-1223/2024 z dnia 25.10.2024r. wody pobranej w ramach kontroli urzędowej jak również sprawozdaniem z badań Nr P/0/05/2024/141/FM/2 z dnia 18.09.2024r. i Nr P/0/05/2024/141/FM/3 z dnia 18.09.2024r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kłodawa,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego Kłodawa**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu publicznego Kłodawa, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

W dniu 22.10.2024r. zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona; Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej – kran w łazience na parterze oraz budynek mieszkalny w miejscowości Głogowa 23, gmina Kłodawa. Badanie pobranych próbek wody zostało przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło
Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 27 22 279 / wew. 12
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl /
hk.psse.kolo@sanepid.gov.pl
NIP 666-11-73-999 | REGON 000309275
www.gov.pl/web/psse-kolo
/pssekolo/SkrytkaESP

ww. rozporządzenia w dniu 10.09.2024r. w punktach poboru: budynek inwentarski w miejscowości Zbójno 7 oraz budynek gastronomiczny w Kłodawie przy Placu Wolności 11A, 62-650 Kłodawa.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy A, nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kłodawa, jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego burmistrza o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.

W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kole
Iwona Wiśniewska
mgr Iwona Wiśniewska

Otrzymują:

1. Adresat – e-mail
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa-ePUAP
3. a/a