

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

Koło, 1.04.2026 r.

Znak sprawy – ON-HK.9020.67.2026

## **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie**

**62-650 Kłodawa, ul. Bierzwieńska 134**

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416); art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757); § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych Nr W-265-268/2026 z dnia 13.03.2026 r. wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, jak również sprawozdaniem z badań Nr P/O/01/2026/1110/FM/C/2 z dnia 25.02.2026 r.; Nr P/O/01/2026/1110/F/C/4 z dnia 2.03.2026 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kłodawa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole**

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kłodawa, gmina Kłodawa**

### **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu publicznego Kłodawa, gm. Kłodawa zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

W dniu 10.03.2026 r. zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa (kran wody uzdatnionej); budynek mieszkalny – Zbójno 22, 62-650 Kłodawa (kran w łazience na parterze); Szkoła Podstawowa w Wólce Czepowej – Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa (kran w łazience); Parafia Rzymsko-Katolicka w Kłodawie - ul. Włocławska 2, 62-650 Kłodawa (plebania kran w kuchni). Badanie pobranych próbek wody zostało przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.02.2026 r. pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników - ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

**W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy A nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kłodawa, gmina Kłodawa jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8 oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.

W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

## **POUCZENIE**

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72 – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.).

Iwona Wiśniewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strona – e-doręczenie
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa - e-doręczenie
3. aa